

Model(ler) :		FDC400KXZE2					
Klima cihazının dış ortam ısı değiştiricisi :		hava					
Klima cihazının iç ortam ısı değiştiricisi :		hava					
Tip:		kompresör tahrikli buhar sıkıştırması					
Kompresör sürücüsü :		elektrik motoru					
Madde	Sembol	Değer	Birim	Madde	Sembol	Değer	Birim
Nominal Soğutma Kapasitesi	Prated,c	40.0	kW	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği	ηs,c	281.7	%
Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında ve 27°C/19°C(kuru/ıslak termometre) iç ortam sıcaklıklarında kısmi yük için beyan edilen soğutma kapasitesi				Verilen Tj dış ortam sıcaklıklarında beyan edilen enerji verimliliği oranı veya gaz kullanım verimliliği / yardımcı enerji faktörü			
Tj=+35°C	Pdc	40.0	kW	Tj=+35°C	EERd or GUEc,bin / AEFc,bin	364.0	%
Tj=+30°C	Pdc	29.4	kW	Tj=+30°C	EERd or GUEc,bin / AEFc,bin	528.0	%
Tj=+25°C	Pdc	18.9	kW	Tj=+25°C	EERd or GUEc,bin / AEFc,bin	962.0	%
Tj=+20°C	Pdc	16.6	kW	Tj=+20°C	EERd or GUEc,bin / AEFc,bin	1107.0	%
Klima cihazlar için verim azalma katsayısı	Cdc	0.25	-				
"Aktif çalışma konumu" dışındaki konumdaki güç tüketimi							
Kapalı konum	P _{OFF}	0.010	kW	Karter ısıtıcı konumu	P _{CK}	0.043	kW
Termostat kapalı konumu	P _{TO}	0.068	kW	Hazırda bekleme konumu	P _{SB}	0.010	kW
Diğer maddeler				Havadan-havaya klima: cihazları için hava debisi, dış ortamda ölçülen			
Kapasite kontrolü		değişken				18240	m ³ /h
Ses güç seviyesi, dış ortam	L _{WA}	80.0	dB				
Motor tahrikli ise: Azot oksitlerin emisyonları	NOx ***	-	mg/kWh yakıt girişi GCV				
Soğutucu akışkanın KIP'si		2088	kg CO _{2eq} (100yıl)				
İletişim bilgileri		Mitsubishi heavy industries thermal systems.LTD					
Eğer Cdc ölçüm ile belirtilmemişse klima cihazlarının varsayılan verim azalma katsayısı 0.25'tir							
*** Bu doküman 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan							
HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (1253/2014/AB) (SGM: 2021/18) e uygun olarak hazırlanmıştır.							
Bilgilerin multi-split klima cihazlarıyla ilgili olma durumunda test sonucu ve performans verileri, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen bir iç ünite ya da iç üniteler ile kombine edilmiş olan dış ünite performansına dayanılarak elde edilebilir.							

Model(ler) :Bilginin ait olduğu model(ler)j tarif eden bilgi				FDC400KXZE2			
Isı pompasının dış ortam ısı deęiřtiricisi :				hava			
Isı pompasının iç ortam ısı deęiřtiricisi :				hava			
Isıtıcı, ek bir ısıtıcı ile donatılmışsa bunun işareti :				Hayır			
Kompresörün sürücüsü:				elektrik motor			
Ortalama ısıtma sezonu için parametreler beyan edilir. Daha sıcak ve daha düşük ısıtma sezonları için ise parametreler isteęe baęlıdır							
Madde	Sembol	Deęer	Birim	Madde	Sembol	Deęer	Birim
Nominal ısıtma kapasitesi	Prated,h	45.0	kW	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimlilięi $\eta_{s,h}$		191.8	%
Verilen T _j dış ortam sıcaklığında ve 20°C iç ortam sıcaklığında kısmı yük için beyan edilen ısıtma kapasitesi				Verilen T _j dış ortam sıcaklıklarında kısmı yük için beyan edilen performans katsayısı veya gaz kullanım verimlilięi / yardımcı enerji faktörü			
T _j =-7°C	P _{dh}	23.0	kW	T _j =-7°C	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	355.0	%
T _j =+2°C	P _{dh}	14.0	kW	T _j =+2°C	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	458.0	%
T _j =+7°C	P _{dh}	10.7	kW	T _j =+7°C	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	680.0	%
T _j =+12°C	P _{dh}	13.4	kW	T _j =+12°C	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	726.0	%
T _{biv} =bivalent sıcaklık	P _{dh}	25.9	kW	T _{biv} =bivalent sıcaklık	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	300.0	%
T _{OL} =çalışma limiti	P _{dh}	26.5	kW	T _{OL} =çalışma sınırı	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	200.0	%
Sudan-havaya ısı pompaları için T _j =-15°C (eđer T _{OL} <-20°C)	P _{dh}	-	kW	Suda-havaya ısı pompaları için: T _j =-15°C (eđer T _{OL} <-20°C)	COP _d or GUEh,bin / AEFh,bin	-	%
Bivalent sıcaklık	T _{biv}	-10.0	°C	Sudan havaya ısı pompaları için: Çalışma limit sıcaklığı T _{oi}		-	°C
Isı pompaları için verim azalma katsayısı(*)	C _{dh}	0.25	-				
"Aktif çalışma konumu" dışındaki modlarda güç tüketimi				Yedek ısıtma kapasitesi(*)			
Kapalı konum	P _{OFF}	0.010	kW		elbu	-	kW
termostat kapalı konumu	P _{TO}	0.078	kW	Enerji giriři türü	P _{SB}	0.010	kW
Karter ısıtıcı konumu	P _{CK}	0.043	kW	Hazırda bekleme konumu			
Diđer maddeler				Havadan havaya ısı pompaları için: hava debisi, dış ortamda ölçülen			
Kapasite kontrolü		deęişken				18240	m3/h
Ses gücü seviyesi, ölçülen dış ortam	L _{WA}	82.0	dB	Sudan/salamura-havaya ısı pompaları için: Nominal salamura veya su debisi, dış ortam ısı deęiřtiricisi		-	m3/h
Azot oksitlerin emisyonları (uygulanabilirse)	NO _x ***	-	mg/kWh yakıt giriři GCV				
Soęutucu akışkanın KIP'si		2088	kg CO _{2eq} (100 yıl)				
İletişim bilgileri				Mitsubishi heavy industries thermal systems,LTD			
Eđer Cdc ölçüm ile belirtilmemişse klima cihazlarının varsayılan verim azalma katsayısı 0.25'tir							
*** Bu doküman 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan HAVALANDIRMA ÜNİTELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (1253/2014/AB) (SGM: 2021/18) e uygun olarak hazırlanmıştır.							
Bilgilerin multi-split klima cihazlarıyla ilgili olma durumunda test sonucu ve performans verileri, imalatçı veya ithalatçı tarafından tavsiye edilen bir iç ünite ya da iç üniteler ile kombine edilmiş olan dış ünite performansına dayanılarak elde edilebilir.							